



UWAGA  
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ  
ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I OGNIOODPORNYM  
DO WARTOŚCI "NRO".

- LEGENDA :
- W - wyłaz dachowy.
  - Lk - ława kominiarska.
  - K - komin.
  - Dr - drabinka pionowa.
  - D1 - dach stromy.
  - D2 - dach płaski.

- Technologia prac do wykonania na dachu:
- DACH STROMY D1
- 1)Demontaż dachówki karpówki dachu stromego z odzyskiem dachówki oryginalnej.
  - 2)Odbicie łat drewnianych isnięjących.
  - 3)Impregnacja krokwí środkami ochrony grzybobójczej i ognioodpornej - impregnat bezbarwny.
  - 4)Ułożenie membrany dachowej na zakład.
  - 5) Montaż łat 40x60 mm.
  - 6)Wymiana wywiewek kanalizacyjnych.
  - 7) Ułożenie dachówki karpówki w koronkę.
  - 8) Przykręcenie do łat dwóch pierwszych poziomów dachówek.
  - 9) Przykręcenie kolejnych poziomów dachówek do łat co druga warstwa.

- 10) Montaż płotków/rozbijaków ścięgowych.
- 11) Montaż nowych ław kominiarskich stalowych szerokości 240 mm na nowej konstrukcji wsporczej.
- 12) Montaż obróbek blacharskich dachu,kominów i ogniomurów z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
- 13)Wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
- 14)Wykonanie tynków cem-wap kat III na kominach powyżej dachu wraz z gruntowaniem i montażem narożników metalowych z siatką.
- 15) Malowanie kominów farbą krzemianową (silikatową).

- Technologia prac do wykonania na dachu:
- DACH PŁASKI D2
- 1)Zerwanie warstw papy .
  - 2)Demontaż obróbek blacharskich dachu i ogniomurów.
  - 3)Wymiana zgnitych desek.
  - 4)Oczyszczenie desek zdrtowych.
  - 5)Impregnacja desek środkami ochrony grzybobójczej i ognioodpornej - impregnat bezbarwny.
  - 6)Gruntowanie desek gruntem bitumicznym pod papę termoizrzewalną.
  - 7) Ułożenie papy termozgrzewalnej dwuwarsztwowo na deskowaniu.
  - 8) Montaż nowych ław kominiarskich stalowych szerokości 240 mm na nowej konstrukcji wsporczej, montaż drabiny pionowej na kominie K1.
  - 9) Montaż obróbek blacharskich dachu,kominów i ogniomurów z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
  - 10)Wykonanie tynków cem-wap kat III na kominach oraz tyle lukarny powyżej dachu wraz z gruntowaniem i montażem narożników metalowych z siatką.
  - 11) Malowanie kominów oraz tyłu lukarny farbą krzemianową.
  - 12) Wymiana wyłazu dachowego na wyłaz metalowy o wymiarach 100x100 cm wraz z drabiną teleskopową,spelniający wymogi NRO.
  - 13) Montaż obróbek blacharskich bocznych na wyłazie dachowym z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.

Powierzchnia dachu stromego D1 = 164 m2			
Powierzchnia dachu płaskiego D2 = 169 m2			
<b>Biurowo-projektowo-usługowe</b> " W P R O J E K T " <b>Lukasz Wituldyka</b>			
Tytuł rysunku: <b>Rzut dachu.</b> <b>-projektowane rozwiązanie.</b>			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	14.09.2017 - 14.10.2017	podpis
Sprawdzający	Paweł Mytnarz	27.10.2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skąd	
Lokalizacja		1 : 100	
ul.Miarki 2 ; 50-306 Wrocław		rys. nr 21	
inwestor		data	10.07.2024
Współpraca Mieszkaninowa przy ul.Miarki 2 we Wrocławiu.			