







Posadzka cementowa+Powłoka wodoszczelna

340

Technologia prac do wykonania :

- 1) Podściepiowanie balkonów.
- 2) Zbicie pozostałych zbutwiałych tynków.
- 3) Demontaż obróbek blacharskich.
- 4) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
- 5) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
- 6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej oraz balustrad balkonów.
- 7) Uzupelnienie brakujących zdobień kutech, wykonanych na wzór oryginalnych.
- 8) Spawanie wzmocnień naroży konstrukcji z blachy stalowej gr.20 mm.
- 9) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
- 10) Uzupelnienie cegieł na przodach dwuteownika cegłą dziurawką na zaprawie M7.
- 11) Gruntowanie powierzchni ceglanych przodów i spodu balkonu.
- 12) Wykonanie tynku cem-wap kal.III zatartym na gładko na przodach i spodzie balkonu.
- 13) Zatopienie siatki PCV na przodach i spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
- 14) Malowanie przodów i spodu balkonu farbą krzemianową (silkatową) w kolorze białym.
- 15) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm.
- 16) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z koinierzem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja koinierza masą asfaltową przed zalaniem posadzką cementową.
- 17) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytach.
- 18) Oczyszczenie elementów balustrady balkonu poprzez zeszkrobanie nawarstwień farb.
- 19) Malowanie elementów balustrad stalowych farbą olejną w kolorze gąfritowym.
- 20) Izolacja przeciwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
- 21) Wykonanie posadzki cementowej gr.3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
- 22) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozoo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
- 23) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA
Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.



Biurowo-projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Wituldyka

Remont balkonów B1 - prawa strona
- projektowane rozwiązanie.

Typul rysunku:			
Projektant	Rafal Lucjan Maciejewski	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wituldyka		podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	27/WFOKK/2017	podpis
Obekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Skala	1 : 50		
ul.Miarki 11 ; 50-306 Wrocław			
Inwestor			
Współpraca Mieszkańców przy ul.Miarki 11 we Wrocławiu.			
rys. nr 8			
data 25.02.2021			